

CERTIFICATE
ŚWIADECTWO PRUFZEUGNIS

Nr 2038-BDZ - 1192/2020

Przedmiot oceny: lakier do wykańczania drewnianych nawierzchni w salach sportowych o nazwie handlowej: **HartzLack Super Strong HS SPORT**

Dystrybutor:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Zleceniodawca:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Wykaz oznaczeń:

Śliskość posadzki drewnianej po wykończeniu lakierem **HartzLack Super Strong HS SPORT**

Metody oznaczeń:

PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”

Dokumenty odniesienia :

PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” pkt. 4.2 „Tarcie”.

Orzeczenie:

Wykonana lakierem **HartzLack Super Strong HS SPORT**, powłoka lakierowa na posadzkach drewnianych, spełnia wymogi normy **PN-EN 14904:2009** pod względem tarcia (śliskości). Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho”) wynosił 93. Zgodnie z **PN-EN 14904:2009** wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.

Okres ważności Świadectwa: do 29.04.2023 .


Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr **A-1192-BDZ/2020**

KIEROWNIK

Zakładu Badania i Zastosowań Drewna


dr inż. Andrzej Noskowiak



DYREKTOR

DYREKTOR

dr hab. inż. Maria Władysław Przybylak, prof. ITD



Poznań, 29.04.2020 r