



INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS
UL. WINIARSKA 1 60-654 POZNAŃ - POLAND phone: (061) 849 24 00 fax: (061) 822 43 72 e_mail: office@itd.poznan.pl
http://www.itd.poznan.pl

ŚWIADECTWO

Nr 1682-BDZ - 1293/2017

Przedmiot oceny: lakier poliuretanowy, do wykańczania drewnianych nawierzchni w salach sportowych o nazwie handlowej: **HartzLack Supreme Pro Sport**

Dystrybutor:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Zleceniodawca:

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

Wykaz oznaczeń:

Śliskość posadzki drewnianej po wykończeniu lakierem **HartzLack Supreme Pro Sport**

Metody oznaczeń:

PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”

Dokumenty odniesienia :

PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” pkt. 4.2 „Tarcie”

Orzeczenie:

Wykonana lakierem **HartzLack Supreme Pro Sport**, powłoka lakierowa na posadzkach drewnianych, spełnia wymogi normy PN-EN 14904:2009 pod względem tarcia (śliskości). Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho”) wynosił 89. Zgodnie z PN-EN 14904:2009 wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.

Okres ważności Świadectwa: do 02.05.2020.

Załączniki:

Sprawozdanie z badań nr A1293/BDZ/2017

KIEROWNIK

Zakładu Badania i Zastosowań Drewna

mgr inż. Andrzej Noskowiak



DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Marciniak-Drajewska

Poznań, 02.05.2017 r