



**Łukasiewicz**  
Poznański  
Instytut  
Technologiczny

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ  
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY**

61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6  
**CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH**  
60-654 Poznań, ul. Winiarska 1  
e-mail: office.dbl@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

**ŚWIADECTWO**

Nr 2417-BLM- 4682/2026

**Przedmiot oceny:** lakier do wykańczania drewnianych nawierzchni w salach sportowych o nazwie handlowej: **HartzLack HL Sport połysk**

**Dystrybutor:**

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.  
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

**Zleceniodawca:**

„VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. j.  
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź

**Wykaz oznaczeń:**

*Śliskość posadzki drewnianej po wykończeniu lakierem **HartzLack HL Sport połysk***

**Metody oznaczeń:**

*PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”*

**Dokumenty odniesienia :**

*PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” pkt. 4.2 „Tarcie”.*

**Orzeczenie:**

*Wykonana lakierem **HartzLack HL Sport połysk**, powłoka lakierowa na posadzkach drewnianych, spełnia wymogi normy **PN-EN 14904:2009** pod względem tarcia (śliskości). Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho”) wynosił 90. Zgodnie z **PN-EN 14904:2009** wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.*

**Okres ważności Świadectwa:** Świadectwo traci ważność z chwilą wprowadzenia zmian recepturowych i/lub zmian dotyczących wymagań dla nawierzchni sportowych, nie później jednak niż do 22.06.2029.

**Załączniki:**

*Sprawozdanie z badań nr **DBL-2026-4682-BLM***

**Lider Obszaru**  
Laboratorium Badań Materiałowych

**dr inż. Andrzej Noskowiak**  
Poznań, 23.06.2026 r