



Łukasiewicz
Poznański
Instytut
Technologiczny

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY**

61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6
CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1
e-mail: office.dbl@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

ŚWIADECTWO

Nr 2398-BLM – 0767/2025

Przedmiot oceny: *emulsja pielęgnacyjna **HartzLack Polish***

Producent:

VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź

Zleceniodawca:

VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź

Wykaz oznaczeń:

*Śliskość posadzki drewnianej po naniesieniu emulsji pielęgnacyjnej **HartzLack Polish** na powłokę lakierową wykonaną na nawierzchni z dębowych deszczulek posadzkowych lakierem **HartzLack APU Sport System***

Metody oznaczeń według:

PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” pkt. 4.2 „Tarcie”

Orzeczenie:

*Śliskość (tarcie) nawierzchni wykonanej z dębowych deszczulek posadzkowych, polakierowanych lakierem **HartzLack APU Sport System**, po naniesieniu emulsji pielęgnacyjnej **HartzLack Polish**, spełnia wymogi normy **PN-EN 14904:2009**. Ustalony w badaniach wskaźnik śliskości (w badaniu „na sucho”) wynosił 80. Zgodnie z **PN-EN 14904:2009** wartość wskaźnika powinna zawierać się między 80 a 110.*

Okres ważności Świadectwa:

Świadectwo traci ważność po zmianie receptury emulsji lub zmianie wymagań normatywnych, nie później jednak niż z dniem 11.04.2028r.

Załączniki: *Sprawozdanie z badań nr **DBL-2025-0767-BLM***

Lider Obszaru
Laboratorium Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Noskowiak
Poznań, 12.04.2025 r